

Joniec, dnia 13.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.) na realizację zadania: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Sobieski oraz Joniec-Kolonia”

Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1

Zamawiający – Gmina Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec, powiat płoński na podstawie art. 284 ust.2 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści SWZ. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zapytanie 1

Proszę o informację czy jest możliwość zastąpienia rur PVC-U Ø110mm na Rury PE-RC100 SDR17 Ø110mm PN10 na inwestycji w miejscowości Sobieski?

Odpowiedź Zamawiającego: Inwestor wyraża zgodę na zastąpienie rur PVC-U Ø110mm Rurami PE-RC100 SDR17 Ø110mm PN10 na inwestycji w miejscowości Sobieski.

Zapytanie 2

Proszę również o informacje czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wodociągu w technologii bez wykopowej (przewiert horyzontalny).

Odpowiedź Zamawiającego: Inwestor wyraża zgodę na wykonanie wodociągu w technologii bez wykopowej (przewiert horyzontalny).


WÓJT
Marek Czerniakowski